



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LUBANIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LUBANIU**

ul. Bankowa 9b, 59-800 Lubań, e-mail: psse.luban@pis.gov.pl

Centrala 075 646-40-43 Dyrektor 075 646-40-43 Fax 075 646-40-43

Całodobowy tel. alarmowy: 696-476-751 REGON: 000305722 NIP: 613-10-19-782

KOMUNIKAT

**z dnia 12 września 2019 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia
pochodzącej z wodociągu sieciowego w Złotnikach Lubańskich**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej dnia 09 września 2019r. z ujęcia wodociągowego w Złotnikach Lubańskich, który zaopatruje w wodę ludność w miejscowości Złotniki Lubańskie stwierdza, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia *Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), z uwagi na wystąpienie w wodzie zanieczyszczeń mikrobiologicznych tj. bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz enterokoków kałowych

W związku z powyższym:

- woda z kranu nie może być spożywana oraz używana do przygotowywania posiłków,
- woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń oraz prania,
- woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień,
- woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. splukiwania wody w toalecie

Dostawca wody jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

POWYŻSZA INFORMACJA OBOWIĄZUJE DO WYDANIA KOLEJNEGO KOMUNIKATU

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Lubaniu
z up. Maria Mieszczak
Kierownik Oddziału Epidemiologii

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

